



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

01.04.2020 № 06-18-1/406

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «Шестой элемент» (УНП 490319145, акт проверки от 17.03.2020 № 303ПТ2022) **выявлена опасная продукция:**

провод марки ПВС 2x1,5+1x1,5, изготовитель ООО «ПромЭл» (Российская Федерация, г. Орел). Поставщик ОДО «Шестой элемент» (г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) по необходимому уровню изоляционной защиты, ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» (пунктов 3.2, 4.1.1.2) по толщине изоляции: фактические значения минимальной толщины изоляции жил при норме не менее 0,53 мм составили: синей жилы – 0,46 мм, желто-зеленой жилы – 0,50 мм.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «16» апреля 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

провода марки ПВС 2x1,5+1x1,5, изготовитель ООО «ПромЭл» (Российская Федерация, г. Орел).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



Д.П.Барташевич

подпись

расшифровка