



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

01.04.2020 № 06-18-2/404

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «Шестой элемент» (УНП 490319145, акт проверки от 17.03.2020 № 303ПТ2022) выявлена опасная продукция:

провод марки ПВС 2x1,5+1x1,5, изготовитель ООО «ПромЭл» (Российская Федерация, г. Орел). Поставщик ОДО «Шестой элемент» (г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) по необходимому уровню изоляционной защиты, ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» (пунктов 3.2, 4.1.1.2) по толщине изоляции: фактические значения минимальной толщины изоляции жил при норме не менее 0,53 мм составили: синей жилы – 0,46 мм, желто-зеленой жилы – 0,50 мм.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № **EAЭС RU C-RU.AГ67.B.00038/19** на серийный выпуск проводов и шнуров с медными жилами, на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, выданным органом по сертификации ООО «ГРЕД» (Российская Федерация, г. Псков), сроком действия с 07.08.2019 по 06.08.2024.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «06» апреля 2020 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00038/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «06» мая 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич