



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

01.04. 2020 № 06-18-1/408

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «Шестой элемент» (УНП 490319145, акт проверки от 17.03.2020 № 303ПТ2022) выявлена опасная продукция:

кабель марки ВВГ-П 3х2,5 ок (N;PE)-0,66, изготовитель ООО «Кабельный завод Кабэкс» (Российская Федерация, Пермский край, г. Кунгур). Поставщик ОДО «Шестой элемент» (г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4), ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (пунктов 5.2.1.14, 5.2.2.1) по требованиям безопасности - не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты, необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока:

минимальная толщина наружной оболочки кабеля при требовании не менее 1,09 мм составила 0,96 мм;

электрическое сопротивление бело-синей токопроводящей жилы, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С, при норме не более 7,41 Ом составило 7,453 Ом.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «06» апреля 2020 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

кабелей марки ВВГ-П 3x2,5 ок (N;PE)-0,66, изготовитель ООО «Кабельный завод Кабэкс» (Российская Федерация, Пермский край, г. Кунгур).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич

М.П.

подпись

расшифровка