



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

СІСЧ. ДСДС № 66-18-2/409

## ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

### **О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «Шестой элемент» (УНП 490319145, акт проверки от 17.03.2020 № 303ПТ2022) **выявлена опасная продукция:**

кабель марки ВВГ-П 3х2,5 ок (N;PE)-0,66, изготовитель ООО «Кабельный завод Кабэкс» (Российская Федерация, Пермский край, г. Кунгур). Поставщик ОДО «Шестой элемент» (г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4), ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (пунктов 5.2.1.14, 5.2.2.1) по требованиям безопасности - не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты, необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока:

минимальная толщина наружной оболочки кабеля при требовании не менее 1,09 мм составила 0,96 мм;

электрическое сопротивление бело-синей токопроводящей жилы, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С, при норме не более 7,41 Ом составило 7,453 Ом.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00054/19 на серийный выпуск кабелей силовых, с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, выданным органом по сертификации ООО Испытательный центр «ОптикЭнерго» (Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск), сроком действия с 26.07.2019 по 25.07.2024.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «16» апреля 2020 г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00054/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проделанной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «16» мая 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

расшифровка

Д.П.Барташевич